

**Besiktning av schaktåterställning**

Ärende nr: ST\_20160301\_1158

Område: Botkyrka

**Ledningsägare:** Skanova AB**UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING****Typ av besiktning (1)**

SB Slutbesiktning

**Besiktningens omfattning (2)**

Besiktningen omfattar:

Schakt för fiber

**Tid för besiktningen (3)**

2018-10-18

Besiktningen påbörjades 2018-10-18 och avslutades samma dag.

**Objektet:** Schakt för fiber **ärendenummer:** ST\_20160301\_1158**Parterna (4):**Botkyrka Kommun  
Gatudriftenheten  
Munkhättevägen 45  
147 85 Tumba**Tillståndsinnehavare:**

Ericsson/Transtema

**Besiktningssman (5)**

Besiktningssman:

Konsultgruppen Röda Tråden AB genom Micael Selander  
utsedd av beställaren.**Närvarande (6)**Vid försammanträde 2018-10-18 var parterna representerade av:  
för Kommunen: Micael Selander

för tillståndshavaren: Torbjörn Kjellgren

Övriga närvarande: Marie Wahlqwist

**Fråga om jäv (8)**

Parterna och besiktningssmannen / biträdande besiktningssmännen förklarade sig inte känna till jäv mot besiktningssmannen eller biträdande besiktningssmän.

**Tidigare besiktningar och provningar (9)**Tidigare besiktningar

Inga

**Provningar:**

Provningar utförda vid besiktningstillfället

- Inga särskilda provningar har utförts vid besiktningstillfället.

#### **Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (10)**

Beställarens krav på utförande av färdigställda/stängda schakter framgår av:

- Schakt och ledningsarbeten i Botkyrka.  
Föreskrifter för Botkyrka kommuns mark, vägnät och allmän platsmark 2011-10-01/2014-10-01
- AMA-Anläggning – 13

#### **Delar som inte är åtkomliga för besiktning (11)**

Följande delar är ej åtkomliga för besiktning:

Öppna schakt för syn av djup och bredd ej heller fyllning eller packning av massor och bärlager.

#### **Delar som inte besiktigas okulärt, utan endast på grundval av entreprenörens dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder (12)**

Följande delar har besiktigats endast på grundval av entreprenörens dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder:

- Ingen dokumentation har redovisats av ledningsägaren

#### **Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig (13)**

Nedan har antecknats fel markerade med **E**. För dessa fel anser besiktningsmannen ledningsägaren/tillståndsinnehavaren ansvarig.

#### **Noterade anmärkningar:**

<b>E1.</b> Schakt i Kb låg samt ej rak kapade kanter.
-------------------------------------------------------

#### **Besked om godkännande (18)**

Den besiktigade delen av entreprenaden godkänns ej vi denna besiktning.

#### **Tidpunkt för garantitidens slut (20)**

Garantitiden för den besiktigade delen av entreprenaden löper från godkännandet av delen intill utgången av garantitiden för den sist godkända delen i entreprenaden.

Garantitiden för entreprenaden gäller t.o.m. samtliga anmärkningar åtgärdade.

#### **Besiktningens kostnads fördelning (21)**

Botkyrka Kommun betalar besiktningsmannens kostnader för besiktningen.

#### **Noteringar:**

#### **Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpna (24)**

Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas utan dröjsmål, dock senast till 2018 -12-31, dock senast så snart väderleken tillåter.

*Annars utfärdas vite på 500 kr/dag (paragraf F2).*

Fel avhjälpas av ledningsägare och redovisas/dokumenteras med egenkontroller, fotodokumentation och förprickat besiktningsprotokoll.

#### **Övriga noteringar:**

#### **Sändlista (25)**

Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen.

Parterna avtalade att PDF-fil av utlåtande distribueras genom uppladdning på ISY - Case.

Parterna ansvarar själv för att ta del av protokollet genom inloggning i ISY - Case.

Namn	Företag	Adress/e-post
Micael Selander	Botkyrka Kommun	ISY – Case
Torbjörn Kjellgren	Ericsson/Transtema	ISY – Case
Marie Wahlqvist	Botkyrka Kommun	ISY – Case
		ISY – Case

Därutöver har kopia av utlåtandet sänts per e-post till följande:


2018-10-18

Micael Selander  
Konsultgruppen Röda Tråden AB